



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 39-п

Управление

Роспотребнадзора

по Тамбовской области

« 07

03. 2023

г.

(место выдачи предписания)

Мною, *Алексеевой Зоей Александровной* при проведении профилактического визита в отношении *МАОУ «СОШ №33» 392001 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, дом 38.*

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): *Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, дом 38 и г. Тамбов, ул. Серпуховская, 15*

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»*

#### Корпус №1.

П.2.4.2. П.3.4.14. Количество обучающихся в классах определено без учета площади кабинетов, площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет 1,3 -2,0-2,3м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>, за исключением 10б класса.

П.2.5.3. П.2.5.2. Потолки, стены, полы в гардеробах 5-6 и 7-8 классов, коридорах при спортзалах, на первом этаже, коридоре на пищеблоке с дефектами и механическими повреждениями. Потолки в спортзале первого этажа, коридоре 3 этажа в затеках, трещинах. Полы в кабинетах №30,48 с механическими повреждениями.

П.2.4.3. Обучающиеся не обеспечены рабочим местом в соответствии с росто-возрастными особенностями. Более 20 кабинетов для обучающихся среднего и старшего звена не оборудованы мебелью регулируемой по высоте (№№18,21,25,26,24,40,42,45,44,46,47,48,49,42,43,36,35,34,33,32,30,55) и в кабинетах установлена мебель размера №6, отсутствует мебель размера №3, №4, №5. Обучающиеся начальных классов 1в и 3б, 2г и 4б, 2в и 4а, 1г и 3в, 2а и 4в, которые занимаются в кабинетах №№ 3, 13, 14, 15 и 16 в две смены не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом.

П.2.7.2 Оконные рамы в учебных кабинетах №№21,22,30,33,40,48,55, коридорах, ветхие и конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

П.2.8.1. Коэффициент пульсации в учебных кабинетах №№32,34,46 составляет соответственно 20%, 20% и 19% при допустимом значении не более 10%.

П.3.4.16. Расписание уроков во 2а, 3б, 3в классах составлено без учета трудности предметов: облегченный день в течение недели приходится на понедельник, при гигиеническом нормативе облегченный день должен быть в среду или четверг.



## Корпус №2

П.2.4.2. П.3.4.14. Количество обучающихся в классах определено без учета площади кабинетов, площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет 1,5 -1,8 -2,4 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>, за исключением классов 6е, 7г, 7е, 9д, 9ж.

П.2.5.3. П.2.5.2. Потолки, стены и полы в коридоре перед мастерскими, гардеробе для 5-9 классов, с дефектами и механическими повреждениями: в трещинах, затеках, побелка осыпается. Потолки и стены в коридоре 3-го этажа, буфете, кабинете №15,13, кабинете географии и в туалете на первом этаже с дефектами и механическими повреждениями. Потолки в библиотеке, кабинетах №13 и №15 с дефектами и механическими повреждениями. Полы в коридоре 1го этажа, кабинете №12 с дефектами.

П.2.4.3. Обучающиеся 5-х - 9-х классов не обеспечены рабочим местом в соответствии с росто-возрастными особенностями. Кабинеты №13,15,20,22,23,24,27,26 не оборудованы мебелью регулируемой по высоте и в кабинетах установлена мебель размера №6, отсутствует мебель размера №3, №4, №5.

П.2.7.2 Оконные рамы в гардеробе, учебных кабинетах №№13,19,17,26,25,23,22,20 и коридорах третьего этажа ветхие и конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Нарушена целостность стеклопакета в оконных рамах.

П.2.8.1. Уровни искусственной освещенности в кабинетах №№17,25, занижены и составляют соответственно 224лк и 368лк, при норме не менее 300лк. Коэффициент пульсации в учебных кабинетах №№ 26,24,15,17,19,5,25 составляет соответственно 30%, 15%, 27%, 23%, 23%, 23% и 15%, при допустимом значении не более 10%.

П.3.4.16. Расписание уроков в 2д, 2е, 2ж, 5г, 5д, 7е, 8д, 9е классах составлено без учета трудности предметов: облегченный день в течение недели приходится на пятницу в 9е классе, а в классах 2д, 2е, 2ж, 5г,5д,7е,8д на понедельник, при гигиеническом нормативе облегченный день должен быть в среду или четверг.

П.3.4.13. В мастерской для мальчиков не обеспечена подача горячей воды к умывальной раковине.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Определять количество обучающихся в классах с учетом площади кабинетов и из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося.

В срок до 15.09.2023г.

2. В корпусе №1 по ул.Гастелло, 38

- провести ремонт потолков, стен, полов в гардеробах 5-6 и 7-8 классов, коридорах при спортзалах, коридоре на первом этаже, коридоре на пищеблоке. Отремонтировать потолки в спортзале первого этажа, коридоре 3 этажа и полы в кабинетах №30,48.

В корпусе №2 по ул. Серпуховская,15

- провести ремонт потолков, стен и полов в коридоре перед мастерскими, гардеробе для 5-9 классов. Отремонтировать потолки и стены в коридоре 3-го этажа, буфете, кабинетах №15,13, кабинете географии и в туалете на первом этаже и полы в коридоре 1го этажа, кабинете №12.

В срок до 15.09.2023г.

3 Обеспечить обучающихся рабочим местом в соответствии с росто-возрастными особенностями. Приобрести для обучающихся среднего и старшего звена мебель регулируемую по высоте размера №3, №4, №5.

В срок до 15.09.2023г.

4. Заменить ветхие оконные рамы в учебных кабинетах №№21,22,30,33,40,48,55, коридорах, корпуса №1 и оконные рамы в гардеробе, учебных кабинетах №№13,19,17,26,25,23,22,20 и коридорах третьего этажа корпуса №2.

В срок до 15.09.2023г.

5. Довести уровни искусственной освещенности в кабинетах №№17,25 и коэффициент пульсации в учебных кабинетах №№ 26,24,15,17,19,5,25 второго корпуса и в учебных кабинетах №№32,34,46 первого корпуса до гигиенических норм, освещенность не менее 300лк, а коэффициент пульсации не более 10%.

В срок до 15.09.2023г.

6. Пересмотреть расписание уроков во 2а, 3б, 3в, 2д, 2е, 2ж, 5г, 5д, 7е, 8д, 9е классах с учетом трудности предметов и в соответствии с гигиеническими требованиями.

В срок до 15.09.2023г.

7. Обеспечить подачу горячей воды к умывальной раковине в мастерской для мальчиков.

В срок до 15.09.2023г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «СОШ №33» 392001 Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Гастелло, дом 38**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.5 тел./факс 47 25 12 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.09.2023 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий  
специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
(должность лица, составившего  
предписание)



Алексеева З.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 03 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Яковлева В.Б.